

## **F.LLI CRISTOFFANINI srl**

Via Adamoli 521/D

16165 GENOVA GE

tel. 0108309305 - 0108084754 – fax 0108084754

[giorgio.cristoffanini@crisoffanini.it](mailto:giorgio.cristoffanini@crisoffanini.it)

[enrico.cristoffanini@crisoffanini.it](mailto:enrico.cristoffanini@crisoffanini.it)

### **SCADENZA DEI LIQUIDI SCHIUMOGENI PER USO ANTINCENDIO**

La norma di riferimento è la UNI 9493 – questa norma che riguarda tutti i tipi di schiumogeno non fissa periodi minimi di scadenza, ma soltanto i requisiti minimi che la soluzione schiumogena deve avere per garantire l'efficacia in caso d'uso.

Di norma il periodo di decadenza è indicato dal produttore sulla “scheda di sicurezza” che – obbligatoriamente deve accompagnare il prodotto.

E' in ogni caso buona norma ogni 18/24 mesi (UNI 9994 5.3) procedere al controllo chimico/fisico di una campionatura di schiumogeno prelevata dal serbatoio o dai serbatoi di stoccaggio provvedendo alla sostituzione del prodotto quando anche uno soltanto dei parametri risulti alterato.

In ogni caso è indispensabile con scadenza periodica, tanto più frequente quanto maggiore è il rischio, effettuare una prova pratica di spegnimento su di un focolaio di tipo A o B (a seconda della classe richiesta).